best.
Pumpstation
Rs Druckstutzen 414,00

B 1

Druckleitung
HDPE 160 x 14,6mm SDR 11
~160m~

Kontrollschacht D1
Ok 425.10
Rs 423.60
Ks 423.10

B 2

Druckleitung
PE HD 160 x 14,6mm SDR 11
~115m~

Be- und Entlüftungsschacht D2
Ok 430.00
Rs 427.50
Ks 427.00

B 3

Kontrollschacht D3
Ok 430.00
Rs 427.00
Ks 426.50

B 4

Bebauungsplan
Daimler Chrysler

Sportplatz
US - Gelände

US-Kaserne

Übergabeschacht D4
Ok 426.60
RsE 423.45
RsA 423.60

B 5

best. Schacht
0098
Ok 426.0
RsA best. 423.08
RsE best. 423.15
RsE neu 423.20

nach Möhringen

Plieninger Straße

nach Plieningen

Plieninger Straße

M 1 : 50
B1 Nr. 7315
Rechtswert: 3512740,473
Hochwert: 5398898,068
Ansatzhöhe: 414,84



M 1 : 50
B2 Nr. 7316
Rechtswert: 3512749,028
Hochwert: 5398782,595
Ansatzhöhe: 425,35



M 1 : 50
B3 Nr. 7317
Rechtswert: 3512882,006
Hochwert: 5398530,345
Ansatzhöhe: 429,96



M 1 : 50
B4 Nr. 7318
Rechtswert: 3512885,543
Hochwert: 5398402,835
Ansatzhöhe: 430,14



M 1 : 50
B5 Nr. 7319
Rechtswert: 3512815,849
Hochwert: 5398295,167
Ansatzhöhe: 426,85

N

LEGENDE

derzeit Sportplatz
US - Gelände

Bebauungsplan
Daimler Chrysler

best. Kanal — DN ...

Freispiegelleitung neu — DN ...

Druckleitung neu — DN ...

Heinz Peter
Chief, Sanitation Branch
COR

Landeshauptstadt Stuttgart Tiefbauamt
Abteilung Entwässerung

Bauvorhaben
Stuttgart-Möhringen
Plieninger Straße, Kanalerneuerung
Druckleitung Kelley-Barracks

Planinhalt
Lageplan mit Bohrpunkten

Ingenieurbüro
PW PLAN
ABWASSER– UND ENTSORGUNGSTECHNIK
FELIX–WANKEL–STRASSE 35
73760 OSTFILDERN–NELLINGEN
TEL.: 0711 / 34 29 13 10
FAX: 0711 / 34 29 13 18
e–mail: pw–plan@t–online.de

Auftr. Nr.
gez. Herr Riedel

	Datum	Art der Änderung
a	01.03.2005	Ergänzung nach Umlauf 66-6.5/66-3.14.2
b		
c		
d		

Planungsstufe
Ausführungsplanung

Anerkannt

66-4	am
66-4.5	am
66-6.5	am 07.01.2005 gez. Herr Neuhaus
66-3.12	am 25.11.2004 gez. Herr Pfeuffer

Maßstab **1 : 1000 / 1 : 50**

Plan Nr. **1** Index

Datum **01. Februar 2005**

Projektnummer K 0 4 - 5 1 4 2 . 1 0 . 0 0 0

Mikroverfilmungsnummer

Bauabteilung	Projektvorbereitung	Bezirksleiter 66-14.2 / 08.02.05 gez. Herr Löffler	Abteilungsleiter gez. Herr Setzer
gezeichnet	Sachgebietsleiter gez. Herr Gaugele	Abteilungsleiter gez. Herr Gekeler	Amtsleiter