58.5cm x 58.5cm

Rs Druckstutzen 414.00

Einsetzen des Fahrwagens Lisy im Schacht 0046 nicht möglich HA konnte nicht untersucht werden Gegenrichtung auch kein Anfahren des HA´s möglich (Vergußmasse)

B 1

B 2

D1

Druckleitung HDPE 160 x 14.6mm - 182m -

Druckleitung HDPE 160 x 14.6mm - 300m -

Zaun

Nebel aus Regenrohr

Nebel am SK

Nebel aus RR+HA

Geröllfang

unbekannt (geortet)

HA (geortet)

Vestastraße

5476/10

5476/11

LEGENDE

- Geplant
- best. Kanal — DN ...
- Freispiegelleitung neu — DN ...
- Druckleitung neu — DN ...

Landeshauptstadt Stuttgart Tiefbauamt
Abteilung Entwässerung

Bauvorhaben: Stuttgart-Möhringen

Plieninger Straße, Kanalerneuerung
Ergebnis Kanalbenebelung Vestastraße

Planinhalt: **Lageplan Vestastraße**

Ingenieurbüro: PW PLAN
ABWASSER– UND ENTSORGUNGSTECHNIK
FELIX–WANKEL–STRASSE 35
73760 OSTFILDERN–NELLINGEN
TEL.: 0711 / 34 29 13 10
FAX: 0711 / 34 29 13 18
e–mail: pw–plan@t–online.de

Auftr. Nr.

	Datum	Art der Änderung
a		
b		
c		
d		

Anerkannt

66-4	am
66-4.5	am
66-6.5	am
66-3.12	am

Planungsstufe

Maßstab **1 : 500**

Plan Nr. **6** Index

Datum **24. Oktober 2005**

Projektnummer K 0 4 – 5 1 4 2 . 1 0 . 0 0 0

Mikroverfilmungsnummer

Bauabteilung	Projektvorbereitung	Bezirksleiter	Abteilungsleiter
gezeichnet	Sachgebietsleiter	Abteilungsleiter	Amtsleiter

Stand 06/2004